



NOTA:
 - butoanele de incendiu BI se vor monta la o inaltime de H=1,5 m fata de podeaua finita;
 - detectoarele de fum se vor amplasa pe tavan;
 - cablurile se vor proteja prin tub PVC fara emisii de halogen (HF);
 - sirena de interior SI se va amplasa la inaltimea de 2.70 m;
 - sirena de exterior SE se va amplasa la o inaltime de H=3,5 m de la sol;
 - se interzice strapungerea structurii de rezistenta a cladirii;
 - se vor respecta normativele P118/3-2015 I18/2-2002, I7-2011 si standardul SR EN54;
 - se vor separa traseele instalatiei de detectie semnalizare si avertizare incendiu de traseele celorlalte instalatii;
 - se vor eticheta toate elementele si cablurile.

Legenda:

- detector de fum conventional, montat pe tavan
- detector de fum + temperatura conventional
- declansator manual de alarma (buton de incendiu), conventional
- sirena de interior conventionala
- sirena de exterior conventionala
- cablu alimentare centrala incendiu NHXH E30/FE180 3x1.5 mm
- cablu JEH(St)H E30/FE180 1x2x0.8 mm
- centrala incendiu conventionala
- tablou electric

EXPERT				
VERIFICATOR			le, Ci	
VERIFICATOR/EXPERT	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat/expertiza, nr./data
<i>Proiectant general:</i> S.C. PRIMALEX PROIECT TEL S.R.L. ALEXANDRIA C.U.I. - 33930760 R.C. J34/459/2014				Beneficiar: MUNICIPIUL ALEXANDRIA, JUD. TELEORMAN
<i>Proiectant de specialitate:</i> PAPUC FLORIN INTREPRINDERE INDIVIDUALA - CUI 29466468; F34/1052/2014 TR, Rosiori de Vede, Str. Vililor, Nr. 30 - AUT. IGSU : seria: A nr: 4518 din 05.12.2014				Nr. proiect 3/2018
Sef proiect arh. Popescu Victor				Titlu proiect: Amenajare spatiu temporar pentru Gradinita cu Program Prelungit nr.10 in internatul Liceului Tehnologic N. Balcescu mun. Alexandria, str. Libertatii, nr.69, jud. Teleorman
Proiectat	ing. Papuc Florin		Scara %	Titlu plansa: SCHEMA BLOC INSTALATII DE DETECTARE, SEMNALIZARE SI AVERTIZARE INCENDIU
Desenat CAD	ing. Papuc Florin		Data 2018	

