

PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR PE
FAZE DETERMINANTE

Nr. crt.	Denumirea fazei de executie (determinante)	Data	Participa	Raspunde Nr. 07487	Actul ce se va incheia potrivit legii
0	1	2	3	4	5
1	INSTALATII SANITARE				
	Pozare trasee de conducte de apa si canalizare(legaturi, racorduri, pozare obiecte sanitare		Beneficiar Proiectant Executant	Executant	P.V.
	Montarea conductelor ,obiecte sanitare.		Beneficiar Proiectant Executant	Executant	P.V.
	Proba de presiune,etanseitate si functionare (conducte, armaturi,)		Beneficiar Proiectant Executant	Executant	P.V.
2	INSTALATII TERMICE				
	Pozare trasee de conducte de incalzire ,pozare calorifere		Beneficiar Proiectant Executant	Executant	P.V.
	Montarea conductelor ,calorifere.		Beneficiar Proiectant Executant	Executant	P.V.
	Proba de presiune,etanseitate si functionare (conducte, armaturi,)		Beneficiar Proiectant Executant	Executant	P.V.

Beneficiar,

Proiectant,

Executant,



Proiectant general: SC PRIMALEX PROIECT TEL SRL
Alexandria, TR
Proiectant de specialitate: PAPUC FLORIN I.I.
Rosiori de Vede, TR

PR. NR. 3/2018

**Amenajare spatiu temporar pentru Gradinita cu Program Prelungit nr.10
in internatul Liceului Tehnologic N. Balcescu,
mun. Alexandria, str. Libertatii, nr.69, jud. Teleorman
FAZA: DTAC+PT**

AVIZAT,
I.R.C. SUD MUNTENIA
I.T.C. TELEORMAN

**PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR PE
FAZE DETERMINANTE**

Numar curent	Denumirea fazei de executie (determinante)	Data	Participa	Raspunde	Actul ce se va incheia potrivit legii
1.	INSTALATII ELECTRICE				
1.1	Verificarea continuitatii electrice a circuitelor electrice		Beneficiar Proiectant Executant	Constructor	P.V.R
1.2	Verificare legare la pamant a instalatiei electrice cu masurarea rezistentei de dispersie a prizei de pamant $R_p \leq 1\Omega$		Beneficiar Proiectant Executant	Constructor	P.V.F.D.

NOTA:

Prezentul program de control la faze determinante va fi prezentat de către beneficiar spre acceptare la organismul teritorial al IRC Sud Muntenia – ITC Teleorman înainte de începerea lucrărilor.

- Executantul va anunța în scris, cu 10 zile înainte, factorii care trebuie să participe la fazele de control și la fazele determinante.
- La recepția la terminarea lucrărilor un exemplar din prezentul PROGRAM se va anexa la cartea construcției.

PVFD - proces verbal de faza determinanta;

PVR - proces verbal de receptie;

I.T.C. Teleorman,

Beneficiar,

Constructor,

Proiectant,

